



RĪGAS 86.VIDUSSKOLA

Ilūkstes iela 10, Rīga, LV-1082, tālrunis 67247436, fakss 67136008, e-pasts r86vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Rīgā

31.08.2015.

Nr. VS86-15- 3-nts

Par ugunsdrošību

Grozījumi ar Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023.iekšējiem noteikumiem Nr.VS86-23-8-nts

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumu Nr.474 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 17.punkta 17.2. apakšpunktu un Rīgas domes 26.04.2023. nolikuma Nr.RD-23-232-no „Rīgas 86.vidusskolas nolikums” 58., 59.punktiem
(Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023.iekšējo noteikumu Nr.VS86-23-8-nts redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Rīgas 86.vidusskola (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) nodrošina izglītojamo ugunsdrošību.

II. Ugunsdrošības pamatprasības

2. Izglītības iestādes teritorijā vienmēr jābūt brīvām caurbrauktuvēm un piebrauktuvēm pie ēkām. Tās nevar izmantot izglītojamo transporta līdzekļu novietošanai (velosipēdi, mopēdi, motocikli, automašīnas).

3. Izglītības iestādē un tās teritorijā izglītojamiem ir aizliegts:

3.1.smēķēt;

3.2.nēsāt un lietot sērkokoņus, šķiltavas, sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vielas, priekšmetus un materiālus;

3.3.kurināt ugunsiskus;

3.4.dedzināt pērno zāli, papirus.

4. Izglītības iestādes ēkā aizliegts:

4.1.aizšķērsot evakuācijas ceļus (gaitenšus, kāpņu telpas, vestibilus), ejas un izejas ar somām vai citiem priekšmetiem;

4.2. atstāt bez uzraudzības elektriskajam tīklam pievienotas sadzīves un elektriskās ierīces (elektriskās plītiņas, tējkannas, skaitļotājus u.c.), izņemot ierīces, kuru ekspluatācijas instrukcijas to atļauj;

4.3. ienest un uzglabāt viegli uzliesmojošos un degošos šķidrumus;

4.4.izmantot gludekļus, elektriskās plītiņas un citas elektriskās sildierīces, izņemot šiem nolūkiem speciāli iekārtotās telpās.

5. Fizikas, ķīmijas, bioloģijas kabinetos un laboratorijās strādāt ar reaktīviem, elektriskajām un sildierīcēm atļauts tikai skolotāja vai laboranta klātbūtnē un vadībā.

6. Mācību nodarbībās aizliegts rīkoties ar atklātu uguni darba vietās, izņemot gadījumus, kad saņemta speciāla atļauja un veikti visi sagatavošanas darbi.

7. Mācību nodarbību beigās izglītojamiem ir pienākums izslēgt elektroierīces un apgaismojumu, kā arī pārbaudīt, vai darba vietā nav palikuši degoši, kvēlojoši materiāli vai priekšmeti, un nodzēst tos.

8. Izrāžu, koncertu un citu masu pasākumu laikā nav atļauti gaismas efekti, izmantojot ķīmiskās un citas vielas (tai skaitā pirotehniku), kas var izraisīt ugunsgrēku.

9. Pasākumos aizliegts izmantot atklātu liesmu. Pasākumos aizliegts turēt rokās degošas sveces vai izvietot degošas sveces telpu izgaismošanai, uz Ziemassvētku eglītēm vai citām vajadzībām.

10. Ziemassvētku egles jāuzstāda uz stabiliem paliktņiem. Ziemassvētku egļu vai citu pasākuma dekorāciju novietojums nedrīkst traucēt pasākuma dalībnieku brīvu pārvietošanos.

11. Ziemassvētku egles vai cita veida iluminācijas izveidošanu drīkst veikt profesionāls elektriķis, izmantojot tikai slēgtos elektrovadus ar standarta kontaktdakšām un rozetēm.

12. Pasākumos aizliegts piedalīties apgērbā (tērpā), kas darināts no vates, papīra, marles vai cita viegli uzliesmojoša materiāla.

13. Ja izglītojamais pamana ugunsgrēka izcelšanos Izglītības iestādē vai tās teritorijā vai ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks, viņam ir

nekavējoties jāziņo par to jebkuram Izglītības iestādes darbiniekam vai pieaugušajam, kuru viņš ir sastapis.

14. Izglītojamie, kuri pārkāpuši ugunsdrošības noteikumus vai arī viņu vecāki, atkarībā no postījumu rakstura un sekām, var tikt saukti pie atbildības.

III. Ugunsdzēsības līdzekļi

15. Rokas ugunsdzēsības aparāti Izglītības iestādes ēkā piekarināti pie sienām katrā stāvā. Ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas tiek apzīmētas ar drošības zīmi „Ugunsdzēsības aparāts”.

16. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa ir marķējums, kurā norādīts aparāta tips, pildījuma veids, aparāta uzdevums, iedarbības kārtība, derīguma termiņš.

17. Lai pielietotu dažādu tipu ugunsdzēsības aparātus, jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kura atrodas uz aparāta korpusa.

18. Lai iedarbinātu rokas ogļskābes ugunsdzēsības aparātu, nepieciešams vispirms ugunsdzēsības aparāta smidzinātāju vērst uz degošu objektu, pēc tam atvērt noslēdzošo ventili ar spara ratu vai palaides rokturi.

19. Krāsas, benzīna, petrolejas, eļļas uzliesmojumu dzēst ar gaisa putu, ogļskābes vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smilti, ar ūdeni vai nosedzot ar blīvu materiālu.

20. Elektriskos tīklus, iekārtas, sildīšanas aparātus un tml., dzēst tikai ar ogļskābes vai pulvera ugunsdzēsības aparātiem, ar smilti.

21. Aizliegts dzēst ar ūdeni vai gaisa putu ugunsdzēsības aparātiem elektriskos tīklus un iekārtas, ja tās atrodas zem sprieguma. Pirms dzēšanas atvienot no sprieguma!

IV. Rīcība ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā

22. Katram, kas atklājis ugunsgrēka izcelšanos vai citas ārkārtas situācijas gadījumā, nepieciešams nekavējoties paziņot par to ugunsdzēsības un glābšanas dienestiem pa tālruni **112**, norādot:

22.1. ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas izcelšanās adresi – Rīgas 86.vidusskola, Ilūkstes iela 10,

22.2. vietu (stāvs, telpa),

22.3. savu uzvārdu,

22.4. tālruņa numuru, pa kuru iespējams piezvanīt un saņemt papildus informāciju,

22.5. jāatbild uz dispečera jautājumiem un nekavējoties jāsniedz visa tam nepieciešamā informācija. Klausuli pirmais noliek dispečers!

(Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023. iekšējo noteikumu Nr. VS86-23-8 -nts redakcijā)

23. Par ugunsgrēka izcelšanos Izglītības iestādē paziņo automatiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.

(Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023. iekšējo noteikumu Nr. VS86-23-8 -nts redakcijā)

24. Nedrīkst krist panikā. Objektīvs situācijas novērtējums un pareizas rīcības izvēle palielina cilvēku iespējas izglābties.

25. Ugunsgrēka vai citas ārkārtas situācijas gadījumā izglītojamie bez ierunām pakļaujas Izglītības iestādes administrācijas rīkojumiem un rīkojas atbilstoši viņu pavēlēm. Visiem izglītojamiem ugunsgrēka dzēšanas vai citas ārkārtas situācijas novēršanas laikā nepieciešams izpildīt arī ugunsdzēsības un glābšanas dienestu rīkojumus.

26. Ja ugunsgrēks izcēlies starpbrīdī, un izglītojamais atrodas Izglītības iestādes telpās, tad ir jādodas uz to klases telpu vai kabinetu, kur notiks kārtējā stunda. Ja tas nav iespējams, tad jāiet uz tuvāko kabinetu vai klases telpu un jāpilda tā pedagoga norādījumi, kas tajā brīdī tur atrodas.

27. Ja ugunsgrēks izcēlies mācību stundas laikā, tad izglītojamiem stingri jāievēro tā pedagoga norādījumi, kurš vada šo stundu, jo viņš organizē un atbild par šīs klases izglītojamo evakuāciju atbilstoši Izglītības iestādes evakuācijas shēmai.

28. Izglītojamo sagatavošana evakuēšanai no telpas, pēc trauksmes signāla saņemšanas:

28.1.pedagogs paskaidro izglītojamajiem, kā organizēti atstāt ēku, brīdina neņemt līdzī nekādas personīgās mantas;

28.2.pedagogs saskaita izglītojamos;

28.3.telpas (klases) durvis un logi jāatstāj aizvērti.

29. Cilvēku evakuācijai tiek izmantoti Izglītības iestādes ēkā esošie gaitenī un kāpnes. Evakuācija notiek saskaņā ar evakuācijas plānā norādītajiem virzieniem.

30. Iziēt no Izglītības iestādes ēkas nepieciešams organizēti un ātri.

(Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023. iekšējo noteikumu Nr. VS86-23-8 -nts redakcijā)

31. Evakuētos izglītojamos izvieto Izglītības iestādes stadionā un pēc tam Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Domino", Ilūkstes ielā 2, Rīgas 254.pirmsskolas izglītības iestādē, Brāļu Kaudzīšu ielā 4.

(Rīgas 86.vidusskolas 05.09.2023. iekšējo noteikumu Nr. VS86-23-8 -nts redakcijā)

32. Evakuētos izglītojamos pārbauda, vai visi ir atstājuši ēku, un par rezultātiem paziņo Izglītības iestādes direktoram un glābšanas dienesta pārstāvim.

33. Ja izglītojamais ugunsgrēka sākšanās brīdī atrodas ārpus ēkas, kategoriski aizliegts iet ēkā.

V. Individuāla rīcība ugunsgrēka gadījumā, ja izglītojamais nav saņēmis informāciju par ugunsgrēku

34. Dodieties uz telpas durvīm. Ja jūtat, ka tās karstas, neveriet vaļā. Tas var nozīmēt, ka aiz durvīm plosās uguns. Atverot durvis, tā nokļūs telpā. Aizvērtās durvis kalpos par aizsegu, kamēr ierodas palīdzība. Iespēju robežās aizbāziet spraugas durvīm, samazinot dūmu ieplūšanu telpā.

35. Ja durvis nav karstas, mazliet paveriet tās un pārlicinieties, vai ārpusē nav dūmu un uguns, tad var atstāt telpu.

36. Ja telpa ir pilna ar dūmiem, rāpojiet uz loga pusi un to paveriet mazā spraugā. Nedrīkst atvērt logu pilnīgi vaļā, tas palielinās dūmu ieplūšanu telpā. Turieties zemu pie loga, tas ļaus jums ieelpot svaigu gaisu no ārpuses, izvairīties no dūmiem, kas lēnām piepildīs telpu. Tikai galējas nepieciešamības gadījumā atveriet logu pilnīgi vai izsitiet to!

37. Pārvietojoties pa piedūmotu telpu, aizklājiet muti un degunu ar mitru auduma gabalu.

38. Ja aizdegušās drēbes, nekrītiēt panikā, bet nogulieties uz grīdas vai zemes un vārtoties cenšaties liesmas noslāpēt.

39. Ja drēbes deg citam, paziņojiet par to viņam, palīdziet tās nodzēst.

40. Nekavējieties kāpņu telpās vai gaitenēs, domājot ko darīt, bet dodieties ārā no ēkas.

41. Nedrīkst doties ēkā, kamēr to nav atļāvuši ugunsdzēsēji.

VI. Atbildīgie un kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Noteikumiem

42. Klases audzinātājs vai profesionāla amatpersona iepazīstina izglītojamos ar šiem Noteikumiem katru gadu septembrī. Par Noteikumu pārrunāšanas faktu klases audzinātājs veic ierakstu instruktažas veidlapā, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. Gadījumos, ja izglītojamais tiek uzņemts Izglītības iestādē mācību gada laikā, klases audzinātājs iepazīstina viņu ar Noteikumiem nedēļas laikā no uzņemšanas brīža.

VII. Noslēguma jautājumi

43. Rīgas 86.vidusskolas iekšējie noteikumi "Par ugunsdrošību" stājas spēkā 2015.gada 1.septembrī.

44. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 86.vidusskolas 12.09.2011. iekšējos noteikumus Nr.3 "Par ugunsdrošību".

Direktore

A.Dmitrijeva

Dmitrijeva 67247436